

V K F A E A I

VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEAI

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF

Information sur l'utilisation selon les prescriptions
suisses de protection incendie AEAI

VKF Nr. / n° AEAI 18956

Gruppe 241 Groupe 241	Brandschutztüren Portes coupe-feu
Gesuchsteller Requérant	Jakob Studhalter Aufziehtreppen Altsagenstr. 24 CH-6048 Horw
Hersteller Fabricant	Minka GmbH AT-8642 St. Lorenzen Mürztal
Produkt Produit	MINKA-NORMTREPPEN TYP 11-19
Beschrieb Description	Estrichtreppendeckel unten aus Stahlblech (0,75mm), Steinwollplatten TERVOL DP 5 (60mm, 50kg/m ³), oben abgedeckt mit HDF-Platten (3mm), D=64mm, Stahlzarge mit Schaumstoffdichtung und Blähgraphit
Anwendung Utilisation	L _{max} =1285mm, B _{max} =685mm MBW
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Versuchs- und Forschungsanstalt Wien Nr. MA 39-VFA 2002-0168.01 vom 11.02.2002. Nr. MA-39 VFA 2007-1382.01 vom 04.08.2008
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu

Couvercle pour escalier de grenier recouvert dessous de tôle d'acier(0,75mm), pl. en laine de roche TERVOL DP 5 (60mm, 50kg/m³), recouvert dessus de plaques HDF (3mm), E=64mm, huisserie métallique avec joints en mousse et graphite expansé

L_{max}=1285mm, B_{max}=685mm
pm

Gültigkeitsdauer
Durée de validité

31.12.2012

Anzahl Seiten 1
nombre de pages



Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme de reconnaissance des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

